


## Информация о проверках контрольных и надзорных органов за 4 квартал 2022 года

Наименование учреждения	Наименование проверяющей организации, дата проверки	Дата и номер предписания (представления)	Выявленные нарушения	Срок устранения нарушения согласно предписанию (представлению)	Кол-во устраненных нарушений	Краткая информация о выполненных мероприятиях	Информация о возбуждении дел по административным правонарушениям, уголовным делам, штрафах
1	2	3	4	5	6	7	8
ГБУСОВО «Оргтрудоустройство для престарелых и инвалидов»	1. Главное Управление МЧС России по Владимирской области . 07.06.2022г.	Решение №140 от 11.05.2022г.	Люк чердачного помещения выполнен не противопожарными 2 тип. - на первом этаже эвакуационного выхода не имеет ограждений с перилами. - нет аварийного освещения. - помещения гаражных боксов не оборудованы системой пожарной сигнализации и системой оповещения - инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям. - система пожарной сигнализации в здании выполняет свои функции не в полном объеме - звуковые сигналы не соответствуют нормативным требованиям	Нарушения устранены до 15августа 2022г. (срок устранения нарушений – июнь2023г)	8	- изготовление и монтаж чердачного люка - Установлена перила ограждения - Светильники выделены контрастной лентой - монтажные работы по восстановлению АПС - Инструкция переработана в соответствии с требованиями - ремонтные работы по замене аппарата Рокот-1	Административное правонарушение 6000,00

	2. Фонд социального страхования	Запрос от 25.10.2022г №07-09/06-2089	Нарушений не выявлено	-	-	-	-
	3. Государственная инспекция по труду и занятости	О направлении постановлений от 16.11.2022	Административное правонарушение	Нарушения устранены	-	-	3000,00
	4. «Управление социальной защиты населения по городу Владимиру»	Приказ №18 18.03.2022г.	Нарушений не выявлено	-	-	-	-
	5. Департамент социальной защиты населения Владимирской области	Приказ от 29.04.2022г.	Нарушений не выявлено	-	-	-	-

Директор \_\_\_\_\_



Ю.А.Тарасенко